



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

Označ.	Názov miestnosti	Plocha (m ²)	Svetlá výška (m)	Povrchová úprava			Pozn.
				Podlaha	Stena	Strop	
00.01	Prístor pre ťahy opory	12,87	2,34	BP	OM	OM	
00.02	Výmenníková stanica	103,43	2,86	BP	OM	OM	-VYHOTOVIť
00.03	Sklad	28,12	-	BP	OM	OM	-VYHOTOVIť
00.04	Tech. miest.	51,91	4,66	KD	OM	OM	-VYHOTOVIť
00.05	Šatňa/ denná miestnosť kofe	22,94	3,07	LN	OM	OM	
00.06	Sklad KV	13,64	3,07	BP	OM	OM	
00.07	Rozvodňa, hlavný výpočet st.	13,60	3,09	BP	OM	OM	
00.08	Sklad	7,17	3,07	BP	OM	OM	
00.09	Sklad	8,05	2,91	BP	OM	OM	
00.10	Chodba	7,32	2,98	BP	OM	OM	SKP0-VYHOTOVIť
00.11	Kryt CO, voda	6,89	2,97	BP	OM	OM	
00.12	Sklad	17,02	2,96	BP	OM	OM	
00.13	Kryt CO, voda	10,11	2,98	BP	OM	OM	
00.14	Kryt CO, WC	1,57	2,96	BP	OM	OM	
00.15	Kryt CO, WC	1,76	2,96	BP	OM	OM	
00.16	Kryt CO, voda	5,89	2,96	BP	OM	OM	
00.17	Kryt CO	6,43	2,97	LN	OM	OM	
00.18	Kryt CO	5,89	2,97	BP	OM	OM	
00.19	Kryt CO	23,39	2,95	LN	OM	OM	
00.20	Kryt CO	16,89	2,97	LN	OM	OM	
00.21	Kryt CO	7,24	2,97	LN	OM	OM	
00.22	Kryt CO	25,10	2,94	LN	OM	OM	
00.23	Kryt CO, vetiteľná stanoviš, sklad	23,18	2,94	LN	OM	OM	
00.24	Chodba so schodiskom	50,86	3,09	LNBP	OM	OM	
00.25	Chodba	14,32	3,04	BP	OM	OM	
00.26	Prístor pre navijak prírodného opory	10,55	1,94	BP	OM	OM	
Úžitková plocha spolu (interiér):		496,14					

- LEGENDA:**
- LED núdzové svietidlo s piktogramom s autonómiou 1,5h; 4,8W; 230V AC
 - LED núdzové svietidlo - osvetlenie hydrantov s autonómiou 1,5h; 4,8W; 230V AC
 - LED stropné lineárne svietidlo 230V, 4000K, 3000lm, 22W
 - LED stropné svietidlo 230V, 4000K, 1250lm, 16W
 - Jednopolný spínač rad. 1, PP, IP20 10A/230V, výška montáže 1,2m nad podlahou
 - Dvojitý spínač rad. 5, PP, IP20 10A/230V, výška montáže 1,2m nad podlahou
 - Striedavý prepínač rad. 6, PP, IP20 10A/230V, výška montáže 1,2m nad podlahou
 - Dvojitý striedavý prepínač rad. 6+6, PP, IP20 10A/230V, výška montáže 1,2m nad podlahou
 - Křížový prepínač rad. 7, PP, IP20 10A/230V, výška montáže 1,2m nad podlahou
 - Bod napojenia technologického zariadenia
 - Jednosmerná zásuvka 230V/16A, 2P+PE, PP
 - Jednofázový kábelový prívod pre prietokový ohrievač, 230V/16A, L+N+PE
 - Jednofázový kábelový prívod pre prietokový ohrievač, 230V/16A, L+N+PE
 - Tlačidlo na otvorenie požiarneho vetrania

Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411

Doplnková ochrana: ochranné pospájanie
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.1

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

±0,000= úroveň podlahy 1.NP

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

NÁZOV A MIESTO STAVBY:
OBNOVA BUDOVY UMELECKO-DEKORAČNÝCH DIELNÍ SND
Mliekarenská 724/6, 821 09 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ:
 Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT:
 VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
tel: +421 908 061 605
Mail: info@vmprojekt.sk

SPRACOVATEĽ ČASTÍ PD:
 VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
tel: +421 908 061 605
Mail: info@vmprojekt.sk

KOORDINÁTOR PROJEKTU (HIP): Ing. Peter Lobotka, PhD.	VYPRACOVAL: Ing. Štefan Házý	KONTROLOVAL: Ing. Štefan Házý	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Štefan Házý
--	--	---	---

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE	Č. PROJEKTU: ZAK 23017
PROFESIA: S001.3 VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	DÁTUM: 06/2023
ČÍSLO SO: SO 01	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: HLAVNÝ OBJEKT DIELNÍ + ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE
FORMÁT: 6A4	MIERKA: 1:100
OBSAH VÝKRESU: 1.PP - Elektroinštalácia	ČÍSLO VÝKRESU: EL-01

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ