Rozvodná sieť: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
Doplnková ochrana: ochranné pospájanie
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 4113.1
Doplnková ochrana: prúdové chránič (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Označ.	Názov miestnosti
01.01	Vstup
01.02	Vrátnica
01.03	Vestibul
01.04	Sociálne
01.05	Oddychová
01.06	Kancelária - vedúci scénickej výroby
01.07	Zasadačka
01.08	Skladová zbierka - (zlatníci)
01.09	Skladová zbierka, sklad majiteľ. zbierky
01.10	Skladová zbierka, kancelária majiteľa
01.11	Skladová zbierka, sklad majiteľ. scénickej výroby
01.12	Chodba
01.13	Chodba skladovej zbierky
01.14	Chodba
01.15	Chodba
01.16	Elektro servis
01.17	Šatňa obuvníci
01.18	Šatňa ženy
01.19	Kancelária upratovačky
01.20	Chodba
01.21	WC ženy
01.22	WC muži
01.23	Sprchy maliari
01.24	Šatňa maliari
01.25	Maliarska prípravňa
01.26	Sklad horľavín
01.27	Sklad farieb
01.28	Kancelária majstra
01.29	Maliarska dielňa
01.30	Sklad scénickej výroby
01.31	Sklad scénickej výroby
01.32	Rozvodňovňa
01.33	Čalúnnická dielňa
01.34	Sklad
01.35	Servisnička
01.36	Schodisko
01.37	Stolárska dielňa

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Označ.	Názov miestnosti
01.38	Stolárska ekopriestor
01.39	Čalúnn. odsun do scénickej dielne
01.40	Stolárska dielňa, sklad
01.41	Stolárska dielňa, brúsňaň
01.42	Sklad cenovníci
01.43	Chodba majiteľ. cenovníckej dielne
01.44	Malá cenovícnka dielňa
01.45	Sklad cenovníci
01.46	Kancelária majstra
01.47	Veľká cenovícnka dielňa
01.48	Chodba
01.49	VZT
01.50	
01.51	Veľká kačírnická dielňa
01.52	Malá kačírnická dielňa
01.53	Chodba
01.54	Sklad sadrových foriem
01.55	Sklad HS
01.56	Šatňa kačírnici
01.57	Sadrovňa
01.58	Sklad
01.59	Chodba
01.60	Vrátnik
01.61	Chodba so schodiskom
01.62	Chodba
01.63	Sprcha
01.64	WC
01.65	Sklad
01.66	Sklad HS
01.67	Dielňa - zbrojár
01.68	Dielňa - zbrojár
01.69	Dielňa - zbrojár
01.70	Kancelária - zbrojár
01.71a	Kovaličná dielňa
01.71b	Kovaličná dielňa
01.72	VZT
01.73	

LEGENDA:

- LED stropné panelové svietidlo 230V, IP40, 4000K, 4000lm, M600, 36W
- S LED núdzové svietidlo s piktogramom s autonómnou 1.5h, 6.8W, 230V AC
- LED stropné lineárne svietidlo 230V, 4000K, 3000lm, 22W
- LED stropné svietidlo 230V, 4000K, 1250lm, 16W
- Jednopólový spínač rad 1, IP1, IP20 10A/250V, výška montáže 1.2m nad podlahou
- Dvojitý spínač rad 1, IP1, IP20 10A/250V, výška montáže 1.2m nad podlahou
- Strieda rad 1, IP1, IP20 10A/250V, výška montáže 1.2m nad podlahou
- Dvojitý strieda prepínač rad 6-6, IP1, IP20 10A/250V, výška montáže 1.2m nad podlahou
- Krížový prepínač rad 1, IP1, IP20 10A/250V, výška montáže 1.2m nad podlahou
- Bod napojenia technologického zariadenia
- Potrubný ventilátor IP, 230V AC Napájanie z príslušného svetelného obvodu
- Jednonásobná zásuvka 230V/16A, 2P+PE, IP1
- Jednofázový kábelový prívod pre priebežnú zbrojnicu, 230V/16A, L+N+PE
- Tlačidlo na otvorenie požiarneho vetrania

±0,000= úroveň podlahy 1.NP

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

NÁZOV A MIESTO STAVBY:
OBNOVA BUDOVY UMELECKO-DEKORAČNÝCH DIELNÍ SND
Mlekárenská 7246, 821 09 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
tel: +421 908 061 605
Mail: info@vmprojekt.sk

SPRACOVATEĽ ČASTI PD:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
tel: +421 908 061 605
Mail: info@vmprojekt.sk

KOORDINÁTOR PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Peter Lubofka, PhD.	Ing. Štefan Hlaży	Ing. Štefan Hlaży	Ing. Štefan Hlaży

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

PROFESIA:
SO01.3 VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

ČÍSLO SO: SO 01
NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: HLAVNÝ OBJEKT DIELNÍ + ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE

OBSAH VÝKRESU:
1.NP - ELEKTROINŠTALÁCIA

Č. PROJEKTU: ZAK 23017
DÁTUM: 06/2023
FORMÁT: 12A4
MIERKA: 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: E-02

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ