




LEGENDA MIESTNOSTI 1.PP			
Označ.	Názov miestnosti	Plocha (m²)	Objem (m³)
00.01	Priestor pre ľahý opory	12,87	2,34
00.02	Výmenníková stanica	103,43	2,86
00.03	Sklad	28,12	-
00.04	Tech. miest.	51,91	4,66
00.05	Saňha/ denná miestnosť kúpeľ	22,94	3,07
00.06	Sklad KV	13,04	3,07
00.07	Rozvodňa, hlavný výtlač. et.	13,60	3,09
00.08	Sklad	7,17	3,07
00.09	Sklad	8,05	2,81
00.10	Chodba	7,32	2,98
00.11	Kryt CO, voda	6,89	2,97
00.12	Sklad	17,02	2,96
00.13	Kryt CO, voda	10,11	2,98
00.14	Kryt CO, WC	1,57	2,96
00.15	Kryt CO, WC	1,76	2,96
00.16	Kryt CO, voda	5,89	2,96
00.17	Kryt CO	6,43	2,97
00.18	Kryt CO	5,89	2,97
00.19	Kryt CO	23,39	2,95
00.20	Kryt CO	16,89	2,97
00.21	Kryt CO	7,24	2,97
00.22	Kryt CO	25,10	2,94
00.23	Kryt CO, veľkoleká skladovňa, sklad	23,18	2,94
00.24	Chodba so schodiskom	50,86	3,09
00.25	Chodba	14,32	3,04
00.26	Priestor pre masívk. prostriedok opory	10,55	1,94
Úžitková plocha spolu (interier):			496,14

- LEGENDA POTRUBÍ:**
- PRIMÁRNE PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVAJEJ VODY +90°C
 - - - PRIMÁRNE VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVAJEJ VODY +70°C
 - PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVAJEJ VODY +80°C, 70°C
 - - - VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVAJEJ VODY +60°C, 50°C
- SPĀD** SPĀD POTRUBIA
- SMER PRÚDENIA MÉDIA
- A24 OZNAČENIE STÚPACÍEK
- 21K 600/1000 - VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ
 RV - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
 RŠ - RADIATOROVÉ ŠRÚBENIE

±0,000= úroveň podlahy 1.NP

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

NÁZOV A MIESTO STAVBY: OBNOVA BUDOVY UMELECKO-DEKORAČNÝCH DIELŇÍ SND Mliekarenská 724/6, 821 09 Bratislava			
OBJEDNÁVATEĽ:  Slovenské národné divadlo Pribinova 17, 819 01 Bratislava			
GENERÁLNY PROJEKTANT:  VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava tel: +421 908 061 605 Mail: info@vmprojekt.sk		SPRACOVATEĽ ČASTI PD:  VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava tel: +421 908 061 605 Mail: info@vmprojekt.sk	
KOORDINÁTOR PROJEKTU (HIP): Ing. Peter Lobotka, PhD.	VYPRACOVAL: Ing. Jozef Moskač	KONTROLOVAL: Ing. Jozef Moskač	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jozef Moskač
STUPEN DOKUMENTÁCIE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE			Č. PROJEKTU: ZAK 23017
PROFESIA: SO 01.4 VYKUROVANIE			DÁTUM: 06/2023
ČÍSLO SO: SO 01	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: HLAVNÝ OBJEKT DIELŇÍ + ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE		FORMÁT: 6A4
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP			MIERKA: 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: UK-02			

OBSAH A FORMA TOHTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ