



LEGENDA POTRUBÍ:
 - PRÍMÁNE PRÍMÉHO POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY +40°C
 - PRÍMÁNE VRÁTNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY +70°C
 - PRÍMÉHO POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY +80°C, 70°C
 - VRÁTNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY +60°C, 50°C
 - SPÁD
 - SPÁD POTRUBIA
 - SMER PRÚDENIA MÉDIA
 - OZNAČENIE STÚPÁČEK
 21K 600/1000 - VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ
 RV - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM
 S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
 RŠ - RADIATOROVÉ SRUBENIE

Objekt	Názov miestnosti	Práca (m ²)	Objem (m ³)
02.01	Obklad obvodní	12,15	3,98
02.02	Chodba obvodní	6,47	3,99
02.03	Chodba obvodní	45,45	2,84
02.04	Chodba obvodní	27,98	2,91
02.05	Kanalková odvodňovacia	128,87	3,99
02.06	Obklad obvodní	7,90	2,82
02.08	Obklad obvodní	1,49	2,82
02.07	Kanalková odvodňovacia	16,19	2,84
02.08	Kanalková odvodňovacia	16,63	2,81
02.09	Mojezna náhľad	17,10	2,81
02.10	Mojezna náhľad	34,89	2,81
02.11	Balkón	20,29	2,81
02.12	Kanalková odvodňovacia	47,14	2,81
02.13	Anter prístupná	45,84	2,81
02.14	Anter prístupná	19,90	2,81
02.15	Písková skúšobňa	17,90	2,77
02.16	Kanalková odvodňovacia	16,22	2,81
02.17	WC ženy	8,06	2,76
02.18	WC muž	8,06	2,76
02.19	WC muž	8,06	2,76
02.20	Kanalková odvodňovacia	16,07	2,82
02.21	Kanalková odvodňovacia	16,14	2,82
02.22	Kanalková odvodňovacia	8,06	2,81
02.23	Kanalková odvodňovacia	34,85	2,81
02.24	Výťahová šachta	48,71	2,81
02.24A	Chodba	44,18	2,81
02.24C	Chodba	34,37	2,81
02.24D	Chodba	34,55	2,81
02.25	Sklad	4,37	2,81
02.26	Sklad	5,65	2,81
02.27	Sklad	10,11	4,27
02.28	Kanalková	10,08	1,71
02.29	Sklad	9,22	2,81

Objekt	Názov miestnosti	Práca (m ²)	Objem (m ³)
02.30	Autá ULD	8,30	2,86
02.31	Kanalková odvodňovacia	128,87	3,99
02.32	Chodba	27,98	2,81
02.33	Kanalková odvodňovacia	128,87	3,99
02.34	Kanalková odvodňovacia	16,17	2,81
02.35	Chodba	15,75	2,81
02.36	Kanalková	2,37	2,84
02.37	WC na sprchu	10,10	2,81
02.38	WC na sprchu	10,10	2,81
02.39	Chodba	34,85	2,81
02.40	Kanalková odvodňovacia	26,81	2,81
02.41	Späť	19,92	2,81
02.42	Chodba	21,68	2,81
02.43	WC ženy	8,06	2,81
02.44	Obklad vstupu	2,84	2,81
02.45	WC muž	8,06	2,81
02.46	Obklad MS	10,87	2,81
02.47	Sklad kof. tek.	10,79	2,81
02.48	Spitry	7,85	2,81
02.49	Spitry	16,02	2,81
02.50	Spitry	16,02	2,81
02.51	Sklad	21,75	2,81
02.52	Sklad	16,70	2,81
02.53	Sklad	7,12	2,81
02.54	Sklad	4,56	2,81
02.55	Sklad	13,88	2,81
02.56	Sklad	8,69	2,81

±0,000= úroveň podlahy 1.NP

REV	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL

NÁZOV A Miesto stavby:
 OBNOVA BUDOVY UMELECKO-DEKORAČNÝCH DIELNI SND
 Mliekarčenská 724/6, 821 09 Bratislava

OBJEDNÁVATEL:
 Slovenské národné divadlo
 Pribinova 17, 819 01 Bratislava

GENERALNÝ PROJEKTANT:
 VM PROJEKT s.r.o.
 Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 tel: +421 908 061 605
 Mail: info@vmprojekt.sk

SPRACOVATEL ČASTÍ PD:
 VM PROJEKT s.r.o.
 Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 tel: +421 908 061 605
 Mail: info@vmprojekt.sk

KOORDINÁTOR PROJEKTU (DHP):
 Ing. Peter Lobotka, PhD.

VYPRACOVAL:
 Ing. Jozef Moskal

KONTROLOVAL:
 Ing. Jozef Moskal

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
 Ing. Jozef Moskal

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ PovoLENIE

PROFESIA:
 SO 01.4. VYKUROVANIE

ČÍSLO SO:
 SO 01 Hlavný objekt dielni + administratíva, učilište

OBŠAH VÝKRESU:
 PÓDORYS 2.NP

Č. PROJEKTU:
 ZAK 23017

DÁTUM:
 06/2023

FORMÁT:
 12A4

MERKA:
 1:100

ČÍSLO VÝKRESU:
 UK-04

OBŠAH A FORMA TOHTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE NE AKO ZMLUVNÉ DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ