



- LEGENDA ZARIADENÍ:**
- 101a - VNÚTORNÁ STOJATÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, Qp=13 500 m³/h, 400V/50Hz, 50A
 - 101b - VNÚTORNÁ STOJATÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, Qp=13 500 m³/h, 400V/50Hz, 50A
 - 102 - TLMĚNÝ HLUKU 1400x500x1850
 - 103 - ODVODNÁ MŘIŽKA DO POTRUBIA 800x200
 - 104 - PRÍVODNÁ MŘIŽKA DO POTRUBIA 800x250
 - 105 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-1400x600
 - 106 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-1000x500
 - 107 - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE Z PIR PANELA HR. 20 mm, DANÉHO ROZMERU
 - 201 - VNÚTORNÁ STOJATÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, Qp=5 500 m³/h, 400V/50Hz, 25A
 - 202 - TLMĚNÝ HLUKU 1000x400x1850
 - 203 - ODVODNÁ MŘIŽKA DO POTRUBIA 800x200
 - 204 - PRÍVODNÁ MŘIŽKA DO POTRUBIA 800x250
 - 205 - PROTIDŽŮVÁ ŽALÚZIJA PZAL-1500x400
 - 206 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-560x400
 - 207 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-560x400
 - 208 - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE Z PIR PANELA HR. 20 mm, DANÉHO ROZMERU
 - 301 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,029kW

- LEGENDA ZARIADENÍ:**
- 302 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,053kW
 - 303 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,026kW
 - 304 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,132kW
 - 305 - TANEROVÝ VENTIL NA ODVOD VZDUCHU, DN 100
 - 306 - TANEROVÝ VENTIL NA ODVOD VZDUCHU, DN 125
 - 307 - TANEROVÝ VENTIL NA ODVOD VZDUCHU, DN 160
 - 308 - SAMOČINNÁ PRETLAKOVÁ ŽALÚZIJA DN 100
 - 309 - VZDUCHOTECHNICKÉ KRUHOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBIE DANÉHO PRIERZU
 - 401 - VNOKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA, Qch=3,5 kW, Qkur=4,0 kW, 230V/50Hz, 0,93 kW
 - 402 - MEDENÉ IZOLOVANÉ POTRUBIE DANÉHO PRIERZU
 - 403 - MEDENÉ IZOLOVANÉ POTRUBIE DANÉHO PRIERZU
 - VH - VÝFUKOVÁ HLAVICA
 - TV - TLMIAČKA VLŤŽKA
 - DM - DVERNÁ VLŤŽKA 400x200, DODÁVKA STAVBY RESP. DODÁVKA BEZPRAHOVÝCH DVERÍ
 - SK - SPATNÁ KLAPKA SK, DANÉHO PRIERZU
 - V01 - STÚPACIE POTRUBIE DANÉHO PRIERZU OD HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
 - CH1 - STÚPACIE POTRUBIE MEDENÉHO IZOLOVANÉHO POTRUBIA OD CHLADIACÍCH ZARIADENÍ

Číslo	Názov miestnosti	Objem vzduchu (m³)	Objem vzduchu (m³/h)	Objem vzduchu (m³/h)			
02.01	Státna obnova	12,16	2,94	02.30	Archiv ÚDO	6,30	2,94
02.02	Dierka obnova	5,47	2,94	02.31	Základný materiál	128,87	2,94
02.03	Dierka obnova	45,40	2,94	02.32	Kanadská skriňa	2,94	2,94
02.04	Čiapa obnova	27,89	2,94	02.33	Kanadská skriňa	12,28	2,94
02.05	Kanadská skriňa	7,50	2,94	02.34	Kanadská skriňa	16,77	2,94
02.06	Státna obnova	1,48	2,94	02.35	Chodba	10,75	2,94
02.07	Kanadská skriňa	16,78	2,94	02.36	Kuchynka	2,97	2,94
02.08	Kanadská skriňa	10,83	2,94	02.37	WC na sprchu	10,70	2,94
02.09	Pracovňa dizájn	17,10	2,94	02.38	WC na sprchu	10,70	2,94
02.10	Kanadská skriňa	34,88	2,94	02.39	Chodba	34,85	2,94
02.11	Chodba	25,28	2,94	02.40	Kanadská skriňa	25,81	2,94
02.12	Chodba	41,14	2,94	02.41	Batiz. miestnosť	10,02	2,94
02.13	Chodba	42,90	2,94	02.42	Chodba	21,90	2,94
02.14	Chodba	19,80	2,94	02.43	WC žens	6,10	2,94
02.15	Pracovňa dizájn	17,26	2,97	02.44	WC žens	2,94	2,94
02.16	Kanadská MZ	10,22	2,94	02.45	WC muž	6,26	2,94
02.17	WC žens	6,26	2,94	02.46	WC muž	10,87	2,94
02.18	WC muž	6,26	2,94	02.47	Státna obnova	10,70	2,94
02.19	Kanadská skriňa	16,87	2,94	02.48	Sprcha	7,80	2,94
02.20	Kanadská skriňa	42,90	2,94	02.49	Chodba	21,90	2,94
02.21	Chodba	16,87	2,94	02.50	Chodba	16,70	2,94
02.22	Kanadská skriňa	16,87	2,94	02.51	Batiz. miestnosť	35,10	2,94
02.23	Kanadská skriňa	29,40	2,94	02.52	Státna obnova	21,70	2,94
02.24	Kanadská skriňa	42,90	2,94	02.53	Chodba	16,70	2,94
02.25	Chodba	44,18	2,94	02.54	Státna obnova	11,70	2,94
02.26	Chodba	34,37	2,94	02.55	Státna obnova	6,26	2,94
02.27	Chodba	30,55	2,94	02.56	Státna obnova	10,24	2,94
02.28	Státna obnova	4,37	3,02	02.57	Státna obnova	10,80	2,94
02.29	Státna obnova	10,80	3,12	02.58	Státna obnova	10,80	2,94
02.30	Kanadská skriňa	10,80	3,12	02.59	Státna obnova	9,22	2,94
02.31	Dierka obnova	10,80	3,12				
02.32	Dierka obnova	9,22	2,94				

±0,000= úroveň podlahy 1.NP

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVANÉ	KONTROLOVANÉ

NÁZOV A MESTO STAVBY:
OBNOVA BUDOVY UMELECKO-DEKORAČNÝCH DIELNI SND
Mliekarská 724/6, 821 09 Bratislava

OBJEDNÁVATEL:
Slovenské národné divadlo
Prštnova 17, 819 01 Bratislava

GENERALNÝ PROJEKTANT:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Tel: +421 908 061 605
Mail: info@vmprojekt.sk

SPRACOVATEĽ ČASTÍ PD:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Tel: +421 908 061 605
Mail: info@vmprojekt.sk

KOORDINÁTOR PROJEKTU (HP):
Ing. Peter Loboňa, PhD.

VYPRACOVANÉ:
Ing. Jozef Staninka

KONTROLOVANÉ:
Ing. Jozef Moskaľ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Jozef Moskaľ

STUPENĎ DOKUMENTÁCIE:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

PROFESIA:
SD 015 VZDUCHOTECHNIKA

ČÍSLO SO:
SO 01

NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:
HLAVNÝ OBJEKT DIELNI + ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE

OBŠAH VÝKRESU:
PÔDORYS 2.NP

DATUM:
06/2023

FORMÁT:
12A4

MEŠKA:
1:100

ČÍSLO VÝKRESU:
VZT-02

OBŠAH A FORMA TOHTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNÉ DOHODOU JE ZAKÁZANÉ