



DOBĚTŇOVANÉ STRECHY  
OKOLO VZT POTRUBIA  
OTVOR V STRECHE: 3400x900

DOBĚTŇOVANÉ STRECHY  
OKOLO VZT POTRUBIA  
OTVOR V STRECHE: 3400x900

LEGENDA MESTNOSTI 3 NP

Číslo	Název miestnosti	Plôcha (m <sup>2</sup> )	Objem (m <sup>3</sup> )
01.01	Chodba	30.20	234
01.02	Chodba	24.47	210
01.03	Chodba	24.74	214
01.04	Chodba	41.80	334
01.05	Malauda	8.88	714
01.06	Prázdna technická miestnosť	85.00	680
01.07	Prázdna technická miestnosť	24.47	196
01.08	Prázdna technická miestnosť	17.34	139
01.09	WC	7.82	63
01.10	WC	7.82	63
01.11	Prázdna technická miestnosť	18.88	151
01.12	Možnosť	17.34	139
01.13	Prázdna technická miestnosť	45.81	366
01.14	Technický oddiel	45.51	376
01.15	Technický oddiel	18.00	144
01.16	Prázdna technická miestnosť	18.00	144
01.17	Prázdna technická miestnosť	8.19	66
01.18	Prázdna technická miestnosť	25.00	200
01.19	Prázdna technická miestnosť	18.00	144
01.20	Prázdna technická miestnosť	27.00	216
01.21	Prázdna technická miestnosť	96.81	774
01.22	Prázdna technická miestnosť	3.54	28
Obrázka a plocha vnútornej dvernej		88.83	

- LEGENDA ZARIADENÍ:**
- 101a - VNÚTORNÁ STOJATÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, Q<sub>p</sub>=13 500 m<sup>3</sup>/h, 400V/50Hz, 50A
  - 101b - VNÚTORNÁ STOJATÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, Q<sub>p</sub>=13 500 m<sup>3</sup>/h, 400V/50Hz, 50A
  - 102 - TLMEČ HLUKU 1400x500x1850
  - 103 - ODVODNÁ MŔIEŽKA DO POTRUBIA 800x250
  - 104 - PRÍVODNÝ DIFÚZOR DO POTRUBIA 800x250
  - 105 - ODVODNÁ MŔIEŽKA DO POTRUBIA 800x250
  - 106 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-1000x500
  - 107 - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE Z PIR PANELA HR. 20 mm, DANÉHO ROZMERU
  - 201 - VNÚTORNÁ STOJATÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, Q<sub>p</sub>=5 500 m<sup>3</sup>/h, 400V/50Hz, 25A
  - 202 - TLMEČ HLUKU 1000x400x1850
  - 203 - ODVODNÁ MŔIEŽKA DO POTRUBIA 800x200
  - 204 - PRÍVODNÝ DIFÚZOR DO POTRUBIA 800x250
  - 205 - PROTIDŽIŽOVÁ ŽALUZIA PZAL-1500x400
  - 206 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-560x560
  - 207 - REGULÁČNÁ KLAPKA RK-560x400
  - 208 - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE Z PIR PANELA HR. 20 mm, DANÉHO ROZMERU
  - 301 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,029KW

- LEGENDA ZARIADENÍ:**
- 302 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,053KW
  - 303 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,026KW
  - 304 - POTRUBNÝ RADIÁLNY VENTILÁTOR, 230V/50Hz, 0,192KW
  - 305 - TANIEROVÝ VENTIL NA ODVOD VZDUCHU DN 100
  - 306 - TANIEROVÝ VENTIL NA ODVOD VZDUCHU DN 125
  - 307 - TANIEROVÝ VENTIL NA ODVOD VZDUCHU DN 160
  - 308 - SAMOČINNÁ PRETLAKOVÁ ŽALUZIA DN 100
  - 309 - VZDUCHOTECHNICKÉ KRUHOVÉ POZIKŇOVANÉ POTRUBIE DANÉHO PRIEREZU
  - 401 - VNÚTORNÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA, Q<sub>ch</sub>= 3,5 KW
  - 402 - VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA, Q<sub>ch</sub>=3,5 KW, Q<sub>kur</sub>=4,0 KW, 230V/50Hz, 0,93 KW
  - 403 - MEDENÉ IZOLOVANÉ POTRUBIE DANÉHO PRIEREZU
  - VH - VÝFUKOVÁ HLAVICA
  - TV - TLMAČKA VLOŽKA
  - DM - DVERNÁ MŔIEŽKA 400x200, DODÁVKA STAVBY RESP. DODÁVKA BEZPRAHOVÝCH DVERÍ
  - SK - SPÁTNÁ KLAPKA SK, DANÉHO PRIEREZU
  - V01 - SŤUPACIE POTRUBIE DANÉHO PRIEREZU OD HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
  - CH1 - SŤUPACIE POTRUBIE MEDENÉHO IZOLOVANÉHO POTRUBIA OD CHLADIACÍCH ZARIADENÍ

±0,000= úroveň podlahy 1.NP

REV.	DÁTUM	POPIS	VYPRACOVÁV.	KONTROLOVAL

**NÁZOV A MESTO STAVBY:**  
OBNOVA BUDOVY UMELECKO-DEKORAČNÝCH DIELNI SND  
Mliekarenská 724/6, 821 09 Bratislava

**OBJEDNÁVATEL:**  
Slovenské národné divadlo  
Práznova 17, 819 01 Bratislava

**GENERALNÝ PROJEKTANT:**  
VM PROJEKT, s.r.o.  
Bojnická 3, 831 04 Bratislava  
Tel: +421 908 061 605  
Mail: info@vmprojekt.sk

**SPRACOVATEĽ ČASTÍ PD:**  
VM PROJEKT, s.r.o.  
Bojnická 3, 831 04 Bratislava  
Tel: +421 908 061 605  
Mail: info@vmprojekt.sk

**KOORDINÁTOR PROJEKTU (HP):**  
Ing. Peter Loboňa, PhD.

**VYPRACOVÁV.**  
Ing. Jozef Štaninka

**KONTROLOVAL:**  
Ing. Jozef Moskat

**ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:**  
Ing. Jozef Moskat

**STUPĚŇ DOKUMENTÁCIE:**  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

**PROFESIA:**  
SO 015 VZDUCHOTECHNIKA

**ČÍSLO SO:**  
SO 01

**NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:**  
HLAVNÝ OBJEKT DIELNI • ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE

**OBŠAH VÝKRESU:**  
PÔDORYS 3.NP

**Č. PROJEKTU:**  
ZAK 23017

**DÁTUM:**  
06/2023

**FORMÁT:**  
12A4

**MEKKA:**  
1:100

**ČÍSLO VÝKRESU:**  
VZT-03

OBŠAH A FORMA TOHTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ